







- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
- 101 - magazyn odpadów medycznych
  - 102 - pom. gospodarcze
  - 103 - pom. gospodarcze
  - 104 - pom. gospodarcze
  - 105 - komunikacja
  - 106 - serwerownia (przedszkole)
  - 107 - magazyn bielizny
  - 108 - biuro
  - 109 - komunikacja
  - 110 - przedszkole
  - 111 - przedszkole
  - 112 - biuro (szkoła)
  - 113 - biuro (szkoła)
  - 114 - biuro (szkoła)
  - 115 - w.c.
  - 116 - klatka schodowa
  - 117 - komunikacja (windy)

-  - Oprawa awaryjna z soczewką szeroką 1h
-  - Oprawa awaryjna korytarzowa z soczewką szeroką 1h
-  - Oprawa awaryjna z soczewką symetryczną wąską 1h
-  - Oprawa awaryjna zewnętrzna z grzałką 1h
-  - Oprawa awaryjna kierunkowa 1h rozpoznawalność 25m
-  RNN - Rozdzielnia niskich napięć

Nazwa	PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA AGREGATU DLA OBIEKTU WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZEBIU-ZDROJU DO WYMAGAŃ POSTANOWIEŃ ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
Lokalizacja	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			
Inwestor	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			
Branża	Niskoprądowa			
Tematyka	Rzut piwnicy -5,73m - Oświetlenie ewakuacyjne			
Opracował		Sprawdził		
SAPBED Sp. z o.o. ul. Rybnicka 35 44-335 Jastrzębie-Zdrój		skala	1:100	nr rys OSW-01
		data	02.2023	