


ZASADY REALIZACJI PRAC:

1. WYZNACZENIE OSI LUKARNY
2. PRZENIESIENIE OSI LUKARNY NA STROP
3. WYKONANIE OTWORU KONTROLNEGO PRZEZ STROP
4. WYZNACZENIE OTWORU POD KANAŁ DYMOWY/KANAŁ DO KLAPY POŻAROWEJ
5. WYZNACZENIE LOKALIZACJI KONSTRUKCJI
6. WYKONANIE PODPARCIA POD KONSTRUKCJE STAŁOWĄ
7. ZABUDOWA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ
8. ZABUDOWA WYMIANU ORAZ PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI ŚCIAN TUNELU
9. WYKONANIE OTWOROWANIA W STROPIE
10. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STAŁOWEJ - OBUDOWA PŁYTAMI PROMAT
11. ZABUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYPROWADZENIA PRZEZ KONDYGNACJĘ PODDASZA
12. ZABUDOWA KLAPY DYMOWEJ
13. ZABUDOWA DRZWI DO PRZESTRZENI KANAŁU Z KONDYGNACJI PODDASZA - DRZWI EI30
14. ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO DYM - ZABUDOWA OBUDTRONNA PROMAT TO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
15. PODŁĄCZENIE KLAPY DO INSTALACJI ZASILANIA I STEROWANIA

KLATKA SCHODOWA POŁUDNIOWA  
KLATKA D




zabezpieczenie konstrukcji do odporności stropu

podparcie stropu - dwuteownik 2x100

oparcie na murze - 25cm  
na poduszce z betonu min. 15cm

KLATKA SCHODOWA - RZUT KONDYGNACJI II piętra - skala 1:50



- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 501 - strych gospodarczy        | 508 - pokój matki z dzieckiem |
| 502 - sala zajęć przedszkolnych | 509 - elektroterapia          |
| 503 - sala zajęć przedszkolnych | 510 - pokój terapeutyczny     |
| 504 - pokój matki z dzieckiem   | 511 - pokój terapeutyczny     |
| 505 - pokój matki z dzieckiem   | 512 - pokój terapeutyczny     |
| 506 - dyżurka lekarska          | 513 - pokój terapeutyczny     |
| 507 - pokój matki z dzieckiem   | 514 - pokój terapeutyczny     |
|                                 | 515 - pokój terapeutyczny     |
|                                 | 516 - pomieszczenie socjalne  |
|                                 | 517 - komunikacja             |
|                                 | 518 - klatka schodowa         |
|                                 | 519 - w.c.                    |
|                                 | 520 - w.c.                    |
|                                 | 521 - w.c.                    |
|                                 | 522 - w.c.                    |
|                                 | 523 - klatka schodowa         |
|                                 | 524 - pom. gospodarcze        |
|                                 | 525 - klatka schodowa         |
|                                 | 526 - komunikacja (windy)     |

ZABUDOWA DRZWI  
KORYTARZ

ZMIANA KIERUNKU  
OTWIERANIA DRZWI

OŚ LUKARNY

KLATKA SCHODOWA "C"

ZABUDOWA DRZWI  
NA PODDASZE

OŚ LUKARNY

KLATKA SCHODOWA "D"

RZUT KONDYGNACJI II piętra - skala 1:250

RYSUNEK:	Kondygnacja II-go piętra - klatka D		
TEMAT:	Dostosowanie obiektu Wojewódzkiego Szpitala Reh. dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.		
OBIEKT:	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.		
LOKALIZACJA:	działka nr 1082/57 ul. Kościuszki 14, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Jastrzębiu - Zdroju		
OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bartłomiej Stachniak 171/02		
DATA:	marzec 2023r.	SKALA:	1:250, 1:50
NR RYS.	11.		