



- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
- 501 - strych gospodarczy
  - 502 - sala zajęć przedszkolnych
  - 503 - sala zajęć przedszkolnych
  - 504 - pokój matki z dzieckiem
  - 505 - pokój matki z dzieckiem
  - 506 - dyżurka lekarska
  - 507 - pokój matki z dzieckiem
  - 508 - pokój matki z dzieckiem
  - 509 - elektroterapia
  - 510 - pokój terapeutyczny
  - 511 - pokój terapeutyczny
  - 512 - pokój terapeutyczny
  - 513 - pokój terapeutyczny
  - 514 - pokój terapeutyczny
  - 515 - pokój terapeutyczny
  - 516 - pomieszczenie socjalne
  - 517 - komunikacja
  - 518 - klatka schodowa
  - 519 - w.c.
  - 520 - w.c.
  - 521 - w.c.
  - 522 - w.c.
  - 523 - klatka schodowa
  - 524 - pom. gospodarcze
  - 525 - klatka schodowa
  - 526 - komunikacja (windy)

- Dprawa awaryjna z soczewką szeroką 1h
- Dprawa awaryjna korytarzowa z soczewką szeroką 1h
- Dprawa awaryjna z soczewką symetryczną wąską 1h
- Dprawa awaryjna zewnętrzna z grzałką 1h
- Dprawa awaryjna kierunkowa 1h rozpoznawalność 25m
- Rozdzielnia niskich napięć

Nazwa	PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA AGREGATU DLA OBIEKTU WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU DO WYMAGAŃ POSTANOWIEŃ ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
Lokalizacja	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			
Inwestor	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA DZIECI ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			
Branża	Niskoprądowa			
Tematyka	Rzut piętra II - Oświetlenie ewakuacyjne			
Opracował		Sprawdził		
SAPBED Sp. z o.o. ul. Rybnicka 35 44-335 Jastrzębie-Zdrój		skala 1:100 data 02.2023	nr rys. OSW-05	